MØTEREFERAT

NR: 1
ANTALL SIDER: 2

Prosjektnavn:	**Høgskolen i Vestfold**
Prosjektnummer:	**10399**
Referat fra:	**Særmøte lysstyring i læringssenteret**
Møtested og dato:	**Bakkenteigen 12.05.09 kl 11**
Neste møte (sted og tid):	**Ikke avtalt**

Referat:	Tilstede:	Ikke tilstede:	Navn:	Firma:	Faks/ e-mail:
X	X		Glenn Fagereng (RIE)	ÅF-Consult	glenn.fagereng@afconslut.com
	X		Øystein Paulsen (BLE)	Byggrådhuset AS	op@aa-as.no
	X		Åsta Hagen	Høgskolen i Vestfold	arta.hagen@hive.no
	X		Kjell Ove Jahr	Høgskolen i Vestfold	kjell.o.jahr@hive.no
		X	Jan Erik Jensen ((FE))	Statsbygg	jej@statsbygg.no
		X	Johnny Thorsen	Høgskolen i Vestfold	Johnny.thorsen@hive.no
	X		Jan Erik Lund	Høgskolen i Vestfold	Jan.E.Lund@hive.no
	x		Grethe Lund	Høgskolen i Vestfold	Grethe.lund@hive.no

EVENTUELLE FEIL ELLER UKORREKTHETER I REFERATET MELDES TIL REFERENT OMGÅENDE

Post	Sak	Ansvar	Frist
1.1	Lys på kveldstid etter stenge tid. Lys under mesanin evt. rekke langs i tak langs kanten av mesanin.	Bruker/Drift	
1.2	Hovedtak lysstenning: Lys i 3 trinn veksels vis styring. Det er nå endret lysstyring i tak plan 1. Rekke med 3 stk armaturer langs fasade med 2 lystenninger i en L-form. En lystenning med 3 stk armaturer i midt felt. En lystenning med 2 stk armaturer mot korridor og over skranke område. En lystenning i korridor og inngangsparti. En lystenning ute i glassgård foran inngang 6 stk armaturen, bruker ønsker at det skal lyse etter at læringssenteret er steng og helt til skolen stenger. Dette må sjekkes med K503 om det er mulig og gjør med signal fra adgangskontrollanlegget evt. ur.	RIE/Bruker	
1.3	Lysstyring for stemningslys ved tilstelninger. Benytte Ledelys og bokreol belysning. Dette må sjekkes mot K401 og K503 for styring.	RIE/Bruker	

ÅF-Consult as
Rådg. ing. VVS, elektro, energi, inneklima, brann, PA
Haslevangen 15
Pb 498 Økern, 0512 Oslo
Internett: www.afconsult.com

Telefon: 24 10 10 10
Direkte. 24 10 10 45
Telefaks: 24 10 10 11
Foretaksnr. NO 955 021 037 MVA
..@afconsult.com

Post	Sak	Ansvar	Frist
1.4	Det er ikke dempet belysning i læringssenteret. Bruker ønsker pris på å endre til dempet belysning i skranke/inngangsparti med ferdig programmerte scenarioer for fremvisning/ arrangementer etc. K401 skal levere et pristilbud for dette, ikke mottatt.	RIE/K401	

ÅF-Consult AS
SIGN.