HØGSKOLEN I VESTFOLD
Biblioteket

Arkitekter / Prosjektledelse

Deres ref	Deres dato	Vår ref	Vår saksbehandler:	Vår dato:
Ina Heim	12.6.06		Kjell Ove Jahr (kjell.o.jahr@hive.no)	20.6.06

Tilbakemelding på tegninger pr. 12.6.06

Tilbakemeldinger fra bibliotekrepresentantene i brukergruppe bibliotek/læringssenter og andre bibliotekansatte.

1. Generelt

Vi er fornøyde med at sakene nå begynner å falle på plass og vi tror at planløsningene nå er gode.
Vi er innforstått med at interiørelementene er tegnet inn som illustrasjoner, men vil allikevel fortsette å kommentere litt rundt dette også.

2. Skyvedører/vegger mellom skranke- og kontorområder

Skyvedørene må være brede – helst med plass til at to personer med boktraller kan passere hverandre. Dette er spesielt viktig i underetasjen, der normalposisjonen på skyvedøren vil være åpen.
Samtidig er det ønskelig med en god del glass i veggene mellom skranke- og kontorområdene.

3. Vinduer / glassfelt i personalområdet


For å bedre distribusjonen av dagslys ønskes det en del bruk av glassfelt oppe under himlingen/høyt oppe på veggene, spesielt i veggene mellom:

- L028 kontor og L025 klargjøring
- L025 klargjøring og L021 bokoppstilling/sitteplasser
- L136 møteplass og L101 bokoppstilling/sitteplasser (tidsskrifter)

Det er også ønske om noen små vinduer høyt oppe på veggen mellom L028 kontor og uteplassen ved cafe'en, hvis mulig.

4. «Dataområde» ved hovedtrapp u.etg.

Utenfor L013 data, ved hovedtrappen, er det ønskelig med et område med: Søkestasjoner og pc'er til mer generelt bruk (tils. ca 6 stk), samt mulig liten «skranke» for IKT-support. Mønsteret for gulvuttak bør fortsettes i dette området.



Postadresse:
Biblioteket - Eik
Postboks 2243
3103 Tønsberg

Besøksadresse:
Grenaderv. 11
Eik

E-post:
bib.eik@hive.no
Filnavn:
Hve_ls_tilbakemeld_200606 19.doc

Tlf: 33 03 13 30
Fax: 33 03 13 33
Internett:
www-bib.hive.no

5. Litt om plassering av servicefunksjoner

Dette går inn i interiørprosjektet, men det har også konsekvenser for plassering av data-/el.uttak.

- Utlånsautomat(er) i u.etg skal stå nærmere inngangen, kanskje i nærheten av L011 kopi.
- Veiledningsstasjonen i u.etg er litt for fremskutt, slik den er illustrert nå. Den vil tiltrekke seg spørsmål av typen «*hvor* finner jeg…?» - noe man kan spørre i utlånsskranken eller finne ut av selv. Bruken av høgskolebiblioteket er basert på selvbetjening/faste brukere i større grad enn f.eks. et folkebibliotek. Vi tenker oss mer tilbaketrukket veiledning rundt spørsmålet «*hvordan* finner jeg…?».
- Søkestasjoner i u.etg. skal være lett tilgjengelig, f.eks i områdene der veiledning og utlånsautomater er illustrert nå.
- Søkestasjoner og veiledning i 1.etg kan bytte plass.
- Utlånsautomat og sikringsport i 1.etg bør illustreres. Utlånsautomaten kan foreløpig plasseres mot vegg mot L104 sjakt.

6. Returautomater/innleveringsautomater

Her er adresser til noen forskjellige produkter/leverandører av returautomater og sorteringsmoduler. Tekniske spesifikasjoner ligger ute i variende grad:

- **LibMaster / Libretto** (PV. Supa, Finland):
  http://www.torco.no/index.php/plain/produkter/bibliotek/selvbetjening
  http://www.pv-supa.fi/eng/?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=30
- **Codeco Mark4/Mark10** (Codeco, Danmark)
  http://www.bibliotekservice.no/utlansautomater/cms/140
  http://www.codeco-library.com/
  http://www.codeco-library.com/dan/pdf/mark4_dansk.pdf
  http://www.codeco-library.com/dan/pdf/mark10_dansk.pdf
  Sorteringsmodul: 76cm bred, 233cm lang - smal, men vil kreve den dobbelte bredde (ca 180 cm) for å kunne kjøre vogner ut og inn
- **Tor Flexi** (Axiell, Sverige):
  http://www.axiell.se/website/sjalv/index.htm
  http://www.axiell.se/
  http://www.axiell.se/website/sjalv/pdf/tor_flexi.pdf
  Bredd 1750 mm Höjd 1300 mm
  Antal sorteringsvagnar Obegränsat, Modulbaserad
  Maximimått för media (längd x bredd x höjd) 400 x 250 x 60 med mer
  Krever utnyttelse av helt panel i front?
- **BiblioBar** (BBR Lib, Sverige)
  http://www.libit.se/bibliobar_aterlamning.html
  Selvbetjent, manuell sortering
- **FastracBookreturn** (VTLS, USA)
  http://www.vtls.com/Products/fastrac.shtml
  http://www.vtls.com/brochures/fastrac.pdf