
HØGSKOLEN I VESTFOLD
Biblioteket

Interiørarkitekt / Arkitekt / Prosjektledelse


Deres ref	Deres dato	Vår ref	Vår saksbehandler:	Vår dato:
Grete Skogmo	18.10.06		Kjell Ove Jahr (kjell.o.jahr@hive.no)	23.10.06

Tilbakemelding på interiørtegninger datert 18.10.2006

Punkt 1 og 2 må også formidles til arkitekt.



1.etg



U.etg

1. Glassfelt / brystning i vegg mellom bibliotek og personalområde i 1. og u.etg.

0 Som nevnt i tilbakemelding til arkitekt 19.6.06, så ønsker vi at glassfeltene mellom fellesrom/klargjøring i personalfløy og bibliotekrommet plasseres høyt oppe på veggen. Dette gjelder i begge plan – markert med rødt på illustrasjonen ovenfor.
Vi tenker oss en ca 2 meter høy brystningsvegg. I 1.etg kan denne brytningsveggen brukes til tidsskriftshyller, slik INTARK har foreslått.

0 I 1.etg er det et lite veggstykke mellom fellesrom i personalfløy og bibliotekrommet helt ute mot yttervegg – markert med blått. Vi ønsker et vindu i denne veggen for utsikt fra fellesrommet (blå pil).

2. Nye faste vegger ved barnelitteratur og arbeidssone

0 Biblioteket har ingen sterke innvendinger mot de foreslåtte faste veggene, men vi tror samtidig at noe av den samme effekten kan oppnås ved bruk av inventar som romdelere, noe som ikke vil «låse» området i samme grad.

3. Teppefelt

Bibliotekpersonalet ønsker **ikke** tepper i biblioteket.


Postadresse:
Biblioteket - Eik
Postboks 2243
3103 Tønsberg

Besøksadresse:
Grenaderv. 11
Eik

E-post:
bib.eik@hive.no
Filnavn:
Hve_ls_tilbakemeld_20061023.doc

Tlf: 33 03 13 30
Fax: 33 03 13 33
Internett:
www-bib.hive.no

4. Søkestasjoner i 1.etg



0 Som i u.etg ønsker vi å ha én søkestasjon i ståhøyde helt innerst i bibliotekrommet i 1.etg også. Denne kan plasseres på vegg ved inngang til stille lesesal L123 eller på vegg mot studiecelle L122. Da blir plasseringen gjenkjennelig mellom begge plan.

0 Vi ønsker kapasitet til fire søketerminaler i området markert med blått.

5. Veiledningsstasjon i u.etg / søketerminaler på vegg mot personalfløy.



0 Plasseringen av veiledningsstasjonen i forlengelsen av bord for søkestasjoner er elegant.
En ulempe kan imidlertid være at stasjonen blir liggende nærmere trafikkområdet for publikum enn det hovedskranken gjør. Publikum henvender seg gjerne til den som er nærmest, selv om det dreier seg om spørsmål som vi ønsker skal til hovedskranken.

Biblioteket godtar plasseringen, så lenge det gjøres grep med utforming, belysning og skilting for å sikre at hovedskranken står ut som det primære kontaktpunktet mot publikum, mens veiledningsstasjonen fremstår som en mer «tilbaketrukket», uformell funksjon som er bemannet i perioder og etter behov.

Antallet søketerminaler i dette området kan for øvrig med fordel økes til 3.

6. Utlånsautomat(er) u.etg

0 Se blå markering ovenfor.
Vi vil forsikre oss om at det tas høyde for plassering av utlånsautomater både ved vegg mot L011 og på nærmeste søyle i inngangssonen. Vi vet ikke på nåværende tidspunkt om vi får én eller to automater i drift i u.etg – mest sansynlig blir det kun én på plass i 2009. En utlånsautomat bør ha et avlastningsbord ved siden.

7. Samlinger og hyllemeter/plassbehov

Vi ønsker i utgangspunktet å konsentrere samlingene på hovedplanet, u.etg. Vi ser imidlertid at vi må revurdere plasseringen av noen av samlingene, da vi sannsynligvis ikke får kapasitet i u.etg til alle samlinger vi hadde ønsket å plassere der.

Totalt sett er kapasiteten pr dato 250 hyllemeter større enn behovet:

- Totalt behov: 1.893 hyllemeter
- Totalt kapasitet: Inntegnet 1.923 + magasin 220 = 2.143 hyllemeter

Oversikt over samlingene følger på neste side.


Samlinger og hyllemeter/plassbehov – revidert oversikt

Publikumssamlinger	Hyllemeter	Dobbeltreoler[1]	Merknad
Samlinger som ønskes plassert i u.etg (hovedrommet):			
Faglitteratur hovedsamling	1.122 hm	128	Inkl. referanse- og pensumsamling[4].
Kvikkreferanse	8 hm	1	Nær hovedskranken
Multimedia: Film (vhs/dvd)	87 hm	10[2]	Nær hovedskranken
Multimedia: Lydbøker	4 hm	0,5[2]	
Multimedia: Musikk	26 hm	3[2]	Lytteplasser?
Multimedia: CD-ROM	10 hm	1[2]	
Delsum multimedia	*127 hm*	*14,5[2]*	*(inkl multimedia barn/ungdom)*
Sum u.etg.	***1.257 hm***	***156***	
Samlinger som ønskes plassert i magasin u.etg:			
Offentlig info o.l.	26 hm	3,5	Kan oppstilles mer kompakt
Åpen samling magasin	79 hm	9	Kan oppstilles mer kompakt (ingen arbeidsplasser). Noe kan evt overføres til skjønnlitt.
Sum magasin u.etg.	***105 hm***	***12,5***	*(Kapasitet: ca 220 hm)*
Samlinger som kan plasseres enten i u.etg, magasin eller 1.etg:			
Eldre tidsskrifter	134 hm	16	Opprinnelig tenkt oppstilt kompakt i magasin i u.etg
Grunnskolens samling - eldre	50 hm	7	Evt. magasin u.etg, men helst i nærheten av grunnskolens nyere læreverk.
Grunnskolens samling – nyeste generasjon	35 hm	4	
Utstillinger, nye bøker, små spesialsamlinger	14 hm	2	KRL-samling gjerne i nærheten av religion i u.etg.
Div. småsamlinger	10 hm	(2)	Helsefaglig stoff, studentoppgaver, spill
Sum	***243 hm***	***31***	
Samlinger som ønskes plassert i 1.etg:			
Tidsskrifter	157 hm	18[3]	Gode leseplasser i nærheten
Aviser	6 hm	(1)	Gode leseplasser i nærheten
Skjønnlitteratur (for voksne)	60 hm	7	
Barne-/ungdomslitteratur	65 hm	8	Kan innredes delvis som en barneavdeling.
Sum 1.etg.	***288 hm***	***34***	
Totalsum	***1.893 hm***	***233,5***	

[1] Dette tallet er tatt med for å raskt kunne få en oversikt i forhold til inntegnede reoler. Standard dobbeltsidig reol: Bredde 900mm, dybde 2x300=600mm, 5 hyller i høyden, høyde ca 2100 mm.
[2] Multimediareol: Bredde 900mm, dybde 2x225=450mm?, 5 hyller i høyden, høyde ca 1600 mm (hylleavstand ca 300).
[3] Tidsskriftsreol: F.eks. vippehyller med ekstra lagringsplass bak hver hylle.
[4] Pensumsamlingen blir muligens skilt ut som egen samling, men kan stå først eller sist i normaloppstillingen av faglitteratur.

Samlinger og hyllemeter/plassbehov – forslag til plasseringer

Dette forslaget tar utgangspunkt i at bibliotekrommet i u.etg hovedsakelig brukes til faglitteratur hovedsamling og multimedia. Samlingen med grunnskolens læreverk er flyttet opp i 1.etg i forhold til tidligere forslag.



Biblioteket har som nevnt behov for å se mer på plasseringen av de enkelte samlinger. Et aktuelt spørsmål kan f.eks. være om vi skal flytte eldre tidsskrifter fra magasin opp til 1.etg.
Totalkapasitet og grunnmønstre for oppstilling virker uansett gode, så justeringer vil da for det meste dreie seg om å fjerne noen av de inntegnede reolene.

8. Oppslagsplasser i hovedsamling

Plasseringsforslaget ovenfor gir rom for noen flere arbeidsplasser. Vi ønsker at noen av disse utformes som «korttidsplasser» for oppslag til hjelp mens man leter i hyllene. Dette behovet kan også løses med uttrekksplater montert under en hyllerad i passende oppslagshøyde i hver reol og/eller en plate på enden av noen av reolene.