HVE-biblioteket

Tilbakemelding på IntArk-tegninger av 27.5.09


Samlinger og reolkapasitet - underetasje

hm = hyllemeter

Åpent magasin
Behov: ca 26 doble reoler / 240hm
Kapasitet: 28 doble reoler / 252hm ved reoler kompakt oppstilt mot vegger med 1m fri avstand mellom.

Nye bøker, utstilling
Eksponering for ca 40 nye titler.
Plass for utstillingmontre.

Kvikkreferanse
Behov: 4-6 hm, noen store atlas.
Må ha oppslagsplass.



Hovedsamling
Behov: 128 doble reoler / 1150 hm
Inntegnet: 126 doble reoler / 1134 hm
Kapasiteten må utvides med 2 doble reoler.
Rekker med inntil seks dobbeltreoler er akseptabelt (under tvil).

Utstillingsmontre eller søketerminaler på enkelte endegavler.

RLE-skap (religiøse gjenstander)
Behov: ca 6 hm
Mest knyttet til læreverk i overetasjen, men utlån må skje manuelt – bør derfor plasseres et sted i u.etg. (ikke vist).

Multimedia
Plassbehov for:

- 1300 DVD (inkl barn-/ungdom)
- 300 lydbøker
- 1.600 musikk-cd
- 300 cd-rom

«Bokoppstilt» så tilsvarer dette ca 66hm.
Inntegnet kapasitet tilsvarer ved «bokoppstilling» **ca 58hm** (ved 120cm høye reoler, 4 hyller i høyden)

Det er sannsynligvis behov for mer hyllekapasitet her, men dette er også avhengig av av reol- og oppstillingstype. Krybbeløsninger er aktuelt.

Evt. også: Aviser
Behov: Plass for 10-12 aviser i eget møbel hvis dette ikke plasseres i overetg.

Samlinger og reolkapasitet - overetasje

Barne- og ungdomslitt.
Samlet behov: 65 hm
Inntegnet: **62 hm** (hvis begge frittstående er lave) / 76 hm (hvis den ene er lav)
Samlingen har 3 hovedinndelinger + noen smådeler.


Frittstående reol (m/evt også ekstra plass for grunnskolens læreverk)
Inntegnet: 4 doble reoler: hvis lave: 22hm, høye: 36hm)
Denne reolrekken bør være høy, eller utvides med en dobbeltreol.

«Barneavdeling»
Inntegnet: 40 hm
(4 høye veggreoler, 18hm + 4 doble, lave reoler, 22hm).

Tidsskrifter
Behov: Eksponering av 385 titler + oppbevaring av tilhørende siste årgang.
Inntegnet kapasitet: **300 titler** (hvis skråhyller av samme type som vi har i dag).
Her må det altså inn ett eller flere av følgende grep:

- Forlenge reolrekkene
- Bruke veggplass
- Mer kompakt eksponering (skråstilt)

Aviser
Behov: Plass for 10-12 aviser i eget møbel (kan evt. plasseres i u.etg.)




Skjønnlitteratur
Behov: 9 doble reoler (81 hm)
Inntegnet: 12 doble reoler (108 hm)
Samlingen har 6 underinndelinger, noe som i praksis øker hyllemeterbehovet.
God kapasitet – kan avgi noe til læreverk ved behov.

Grunnskolens læreverk
Behov: 12 doble reoler (108 hm)
Inntegnet: 12 doble reoler (108 hm)
Samlingen har 2 hovedinndelinger
Behov for oppslagsplasser og utstillingsmontre i nærheten.

Kan bytte plass.
Læreverkene bør være nærmest arbeidsplasser, men har på den annen side størst sannsynlighet for utvidelsesbehov.

Skranker i overetasje bibliotek/læringssenter

- OK med to lave skranker som kan brukes både av IKT og bibliotek
- IKT trenger et bord i nærheten der det finnes 2-3 faste nettverksuttak – foreslås plassert opp til en av skrankene.
- IKT trenger plass til kø - kan bruke av plass i nærheten samt på mezzaninen utenfor (mellom bibliotek og bokhandel)
- Åpen for å bruke veiledningskranker nede også etter behov (spesielt ved arrangementer), også mer fast hvis det er hensiktsmessig.
  (Auditoriene over gangen nede vil få mye IT-/AV-utstyr som sikkert også genererer et støttebehov. Det er da kortest vei til skranker/veiledningspunkter i biblioteket, og henvendelser vil komme dit hvis det ikke er lagt opp til andre løsninger.)
- Vegg mot kontorfløy er drøyt 2,40 unna i foreliggende tegning, det er behov for noe skapplass her (det vil også komme et skap/panel for styring av lys-/lyd-anlegg for arrangementsområde her)



Utsnitt av skrankeområdet i overetasje

